

ラックマウント時の注意

本機を複数または他の機器といっしょに放熱性の悪いラックにマウントする場合、各機器からの熱でラック内の温度が上昇し、十分な性能を発揮できないことがあります。本機をラックにマウントして使用する場合は、放熱をよくするために、必ず本機の上面および下面に1/3ユニット分(1.5cm)以上の隙間を空け、この隙間を開放してください。

特に、ラック内部の温度が40℃以上になると想定される場合(通常はラック外部の室温が30℃以上の場合)は、ラックの最上段にファンキットを取り付け、機器の間は開放してください。ファンキットには、風量:1.6m³/min以上、静圧:5mmH₂O以上の能力が必要です。

